



1. 现浇板板厚除注明外均为 30mm.

2. 阳台、卫生间板面低于楼面标高 0mm.

3. 雨蓬、卫生间、阳台四周沿墙做素砼翻边 120mm 宽, 180mm 高.

注: 二层板混凝土为 C30.

二层板配筋平面图

1:100

4.170

4. 预留洞口未注明者详见建施图, 洞口边板底加筋详结施 1.

5. 图中钢筋未注明级别均为 $\phi 8@150$.

6. 现浇板板内分布钢筋均为 $\phi 6@200$.

日期	2013.03	工程名称	测评-2-综合楼	图纸名称	二层板配筋平面图
图纸编号	结施-010				