

9.基础截面一般构造

(1)梁板式基础的底板厚度不宜小于 200mm；阶梯形基础的每阶高度，宜为 300-500mm。

(2)垫层的厚度不宜小于 70mm，一般为 100mm；垫层混凝土强度等级应为 C10。

(3)扩展基础底板受力钢筋的最小直径不宜小于 10mm；间距不宜大于 200mm，也不宜小于 100mm；分布钢筋的直径不小于 8mm；间距不大于 300mm；每延米分布钢筋的面积应不小于受力钢筋面积的 1/10。当有垫层时钢筋保护层的厚度不小于 40mm；无垫层时不小于 70mm。

(4)塔吊混凝土强度等级不应低于 C20。